


Монтажная схема системы автономной канализации «Биосфера 30»



Спецификация:

- Длина - 4 500 мм
- Ширина(диаметр) - 2 000 мм
- Высота - 2 300 мм
- Отверстия для подводящей и отводящей трубы - d 160 мм
- Материал - пластик 10 мм
- Вес - 670 кг

Порядок проведения работ:

1. Подготовка котлована размерами: 4500 x 2300 мм, h - 2300 мм
2. Устройство армированного бетонного основания толщиной 150 мм
3. Установка станции на бетонное основание
4. Подсоединение подводящих и отводящих труб
5. Обратная засыпка песком, с одновременным заполнением системы водой
6. Запуск станции - пуско-наладочные работы