


Монтажная схема системы автономной канализации «Биосфера 15»




Спецификация:

2 корпуса по:

- Высота 2 000 мм
- Ширина (диаметр) 1 300 мм
- Отверстия для подводящей и отводящей трубы d 110 мм
- Материал пластик 8 мм
- Вес 186 кг (общий)
- Производительность 3 000 литров в сутки

Порядок проведения работ:

- 1. Подготовка котлована размерами: 3 000 x 1 500 мм, h не менее 1 600 мм
- 2. Устройство песчаного основания толщиной не менее 100 мм
- 3. Установка станции на песчаное основание
- 4. Подсоединение подводящих и отводящих труб



www.septik-tuapse.ru; www.enrost.ru



- 5. Обратная засыпка песком, с одновременным заполнением системы водой
- 6. Запуск станции пуско-наладочные работы